

Uti bifogade skrifvelse till Öfverstat.  
 Hållareämberet hos Stockholms stads landt-  
 egendomsnämnd till besiktning annu  
 en sedan den 1 oktober 1911 använd sam-  
 lingslokal, inrymt i en rum kvartret  
 nr 41 i Eusbede, med arean ca 57<sup>4</sup>/<sub>100</sub> öf. Håll-  
 vägen, uppförd byggnad.

Frågavarande skrifvelse åtföljes  
 af dels plan- och dels perspektivering af  
 var huset ifråga äfvensom af en kort  
 beskrifning öfver huset.

Underteknad, som beordrats  
 afgifva yttrande i saken och som den  
 ä dennes besiktiga de lokalen, för  
 ord samt af följande:

Huset ifråga, hvilket af Stockholms  
 stads Landtegendomsnämnd uppförts  
 till samlingslokal för Eusbede villa-

11/3 Ansökan bifallen  
 med vissa försäk-  
 ter och inskrän-  
 ningar beträffande  
 lokals bebyggande

Februari månad, 1913.

Nummer.

Dagen, då målet  
eller ärendet  
första gången  
förekommit hos  
Ö. S. Å.

Rapporten.

Beslutet och dagen därför.

samhälle, äro förfarande af Landtugen-  
domsrådet, som emellertid med full di-  
spositionsrätt upplåtit huset till "Byggnads-  
föreningen Euschede o. p. a." som innehar  
lokalen.

Styrelseledamoten i "Byggnadsförening-  
en Euschede u. p. a.", muraren Per Björkner,  
boende i huset nr. 21 vid Handelsvägen i  
Euschede, har, jämlikt närslutna an-  
svareförbindelse, åtagit sig sådan an-  
svärighet för ifrågasatt samlings-  
lokal, som omfattas i § 48 af Öfver-  
ståthållarsämbetets kungörelse den 29  
maj 1888 angående säkerhetsåtgärder  
för offentliga samlingslokaler i hufvudsta-  
den.

Lokalen ifråga är, såsom förut nämnts,  
belägen uti kvartret nr. 41 i Euschede, med  
adress nr. 57 vid Kårvägen.

Lokalen skall användas för sammankomster af olika slag och benämnas dels  
Föreningshuset samt dets Folkets Hus.

Lokalen är inrymd uti en evnings-  
kåhus, hvilket, utöfver samlingslokalen  
med därtill hörande köpman m. m. af-  
ven innehåller en bostadslågenhet om  
en rum och kök, hvilken lågenhet  
är belägen vägg om vägg med sam-  
lingslokalen samt innehålls af en  
vid lokalen anställd vaktmästare.

Samlingslokalen utgöres af ett  
rum, som upptager större delen af

Februari månad. 1913.

Nummer.	Dagen, då målet eller ärendet första gången förekommit hos Ö. S. A.	Rapporten.	Beslutet och dagen därför.
		<p>huret. Vid lokalens östra kottvägg, på sådant sätt, som bifogade planering utvisar, finnes nysjåförd en 3 meter bred estrad af trä. Vid denna finnes två klädlager, en i vardera hörnet vid samma kottvägg.</p> <p>Lokalens yttre och inre utgör, estraden abräknad, cirka 87 kvadratmeter och tillrämmans med estraden cirka 100 kvadratmeter. Gulvet är af trä.</p> <p>Väggarna och taket är afsvampända med papp samt målade med oljefärg.</p> <p>Taket är brutet i lokalens längdriktning med en horisontellt midtparti och sluttningar mot väggarna.</p> <p>Höjden utgör i lokalens mitt 3.6 meter.</p> <p>Ingången till lokalen är från Källvägen genom kapprummet. Från kapprummet finnes tre ingångar till lokalen, tillslutna med s. k. halans dörrar, som kunna öppnas såväl in åt lokalen som åt kapprummet. Dessa bägge ingångar är af 9 decimeters bredd.</p> <p>Vid lokalens motsatta sida finnes en reservutgång, som leder direkt till en öppen tomt samt till slutet medelst dubbla dörrar, af hvilka den ena går utåt och den andra inåt till lokalen.</p> <p>Bägge dessa dörrar stängas med vanliga dörrlås med nyckel och nyckel.</p> <p>Vidare finnes i lokalens västra</p>	

Februari månad, 1913.

Nummer.

Dagen, då målet  
eller ärendet  
första gången  
förekommit hos  
O. S. A.

Rapporten.

Beslutet och dagen därför.

kontvägg, en dörr, som leder till köket till  
raktmästarebostaden.

Till lokalen finnas fyra fönster, näm-  
ligen tre å södra och en å norra sidan, kvartde-  
ra af 1.7 meters bredd och 1.64 meters höjd.

Kapprummets ytiarehåll utgör cirka 30  
kvaadratmeter. Till kapprummet finnas två  
fönster af lika dimensioner, som de fönst-  
r nämnda.

Emellan kapprummet och ytterdörren  
vid ingången finnes en mindre fönst-  
uga, som är skild från kapprummet me-  
delst trinne mot hvarandra gående ba-  
lausdörrar af tillhöra 1.2 meters bredd.  
Ytterdörrarna till samma fönstuga, hvilka  
likaledes äro två och af samma bredd,  
äppnas utåt.

Två vid kapprummet äro, på sådant  
sätt som planritningen utvisar, inrym-  
da behömlighetsinrättningar jämte  
en särskildt rum för förvaring af nö-  
digt bränsle för lokalens uppvärmning.

I kapprummet finnes indragen  
vattenledning med trinne aftappnings-  
kranar.

Den fönsternämnda dörren emellan lo-  
kalen och raktmästarebostaden bör me-  
ter lokalens använde för allmänna  
sammankomster vara såkert  
stängd och tröde å ränggen öfver  
dörren anbringas skylt med orden  
"stängd dörr", eller dylikt

Februari månad. 1913.

Nummer.

Dagen, då målet  
eller ärendet  
första gången  
förekommit hos  
O. S. Å.

Rapporten.

Beslutet och dagen därför.

Nummer.

Å södra längväggens insida öfver  
den frötränanda två reservutgång  
afsedda dörrar bör anbringas skylt  
med ordet "reservutgång", och bör dörr-  
ren under lokalens användande för  
allmänna sammankomster hållas olåst.

Å motsatta väggens insida öfver  
de begge dörrarna till kapprummet bör  
anbringas skylt med ordet "utgång".

Från den öppna tronten vid husets  
södra sida till reservutgången finnes,  
såsom bifogade planritning utvisar,  
en trappa af 1.6 meters bredd och med  
fyra steg, hvilken trappa saknar  
ledstäng. Trappan bör, så mycket  
mer, som vid denna sidan om  
huset inte finnes någon helyering,  
föras med ledstäng vid begge  
sidorna.

Å husets framsida vid in-  
gången finnes likaledes en trap-  
pa, dock icke af sådan byggnad,  
som bifogade planritning utvisar,  
utan är trappan byggd med steg  
endast mot Kåuvägen. Trappans bredd  
är cirka 1.5 meter och består trappan af  
endast två steg. Öfver denna trappa  
saknar ledstäng.

Å lokalen finnes icke fasta eller  
numrerade sittplatser, utan utgöres  
sittplatserna af lösa stolar, som  
ihopfogats med fem eller sex



Februari månad, 1913.

Nummer.

Dagen, då målet  
eller ärendet  
första gången  
förekommit hos  
Ö. S. A.

Rapporten.

Beslutet och dagen därför.

i bredd medelst under stolarernas sittsar  
påspikade träribbor.

Det högsta antal stöplattor, som i loka-  
len må anordnas, torde få anses utgöra  
157 och torde stöplattornas lämpligen  
kunna anordnas med en gång af 1.5 me-  
ters bredd i mitten i lokalens längdrikt-  
ning samt en gång tvärs öfver lokalen  
från ingångarna till reservutgången,  
på sidant så som bifogade skiss ut-  
visar. Anslag om det antal personer,  
som i lokalen får inrymmas, torde kun-  
na anbringas å väggen vid utgån-  
garna.

Lokalen belyses med sex gasgläs-  
ljuslågor, som äro anbranta å gasar-  
mar i taket. Kapprummet belyses  
af en dylik låga. Dessa belysnings-  
anordningar synes vara tillräckliga.

Reservbelysning torde lämpligen  
kunna anbringas med en ljus vid  
reservutgången och en ljus vid hvardera  
af utgångarna åt kapprummet och i  
kapprummet med en ljus å väggen åt  
hällvägen.

Lokalen uppvärms af en järnkam-  
min, som finnes uppställd å en sten-  
platta i gulfvet vid en murad rök-  
gång emellan utgångarna åt kapp-  
rummet.

Kapprummet uppvärms likaledes  
af en kamin, som finnes uppställd

Februari månad. 1913.

Nummer.

Dagen, då målet  
eller ärendet  
första gången  
förekommit hos  
O. S. A.

Rapporten.

Beslutet och dagen därför.

därstädes å en stenplatta vid sam-  
ma rökgång.

Låsom förut nämnts, finnes  
bredvid kapprummet ett särskildt  
rum för förvaring af nådigt bränn-  
stäm.

Därstädes finnes vid besiktningstie-  
fallet endast en litet parti sidant.

Enligt uppgift är det största parti  
kol, som på en gång förvaras därstä-  
des fem hektoliter, och ved, endast  
en litet parti för uppvärmning i kam-  
merna.

Den lokal som finnes en grottspru-  
ta, hvilken vid besiktningstiefallet  
befanns i brukbart skick samt upp-  
staud i kapprummet. Detta eldeläck-  
ningsredskap torde möjligen få anses  
tillräckligt, dock torde betydligt större  
säkerhet vid eventuellt i lokalen  
uppkommen eldfara vinnas genom  
att en slang af behörig längd an-  
skaffades och anordning vidtoges  
för slangens påkoppling å en af vat-  
tenkranarna i kapprummet.

Tobaksrökning inom lokalen med  
därtill hörande kapprum och klädla-  
gen torde böra förbjudas.

Med åberopande af hvad sålunda  
anförts för undertryckt vördnadsfull  
förorda lokalens gästgämnande såsom  
allmän samlingslokal.

Stadshuset som span.  
G. B. Laaf

M. J. Laaf

