

Nummer.	Rapporten.	Beslutet och dagen därför.
	Lördagen den 28 november 1914	
1089	<p>Uti bifogade till Öfverstälhållarembetet för polisärenden ingifna ansökan anhalten Brännkyrka Missionsförening genom föreståndaren Alfred Fäner, boende i huset N: 12 Öfre Bergsvägen i Nidsammarakeransen, att en förening tillhörig lokal, det s. k. Missionshuset å Kristakulle med adress Kristaäng N: 31, Liljeholmen, måtte godkännas såsom allmän samlingslokal.</p> <p>Ansökanen åtföljes af en skiss med plan af lokalen samt sidofasad mot söder och gavelparti mot väster med ingången till lokalen.</p> <p>I anledning häraf för vördsamt anföras:</p> <p>Huset ifråga är ett trähus, beläget vid vägen som från allmänna landsvägen vid Tränbrink leder öfver Kristaäng.</p> <p>Ifrågavarande lokal, hvilken före Brännkyrka församlings inkorporering med Stockholms användts af samma förening för föreningens sammankomster, upptager hela huset med undantag af en vid ästra gaveln belägen bostadslägenhet om ett rum och kök som innehafves af lokalens vaktmästare.</p> <p>Arbetsarbetaren Jöns Alfred Ahlgren, hvilken innehav syssla såsom vaktmästare i lokalen samt är</p>	

Nummer.	Rapporten.	Beslutet och dagen därför.
	<p>boende i nyssnämnda bostadslägenhet i huset, har jämlikt närslutne förbindelse åtagit sig sådan ansvarighet för lokalen som anförmåles i § 48 af Öfverstälhållareambetet's kungörelse den 29 maj 1888 angående säkerhetsåtgärder för offentliga samlingslokaler i hufvudstaden.</p> <p>Lokalen är hufvudsakligen afsedd såsom predikolokal, men skall öfren användas för andra föreningens tillställningar såsom bazarer m. m. och uppläses dessutom någon gång för andra, icke föreningens anordnade sammankomster såsom valmötten eller dylikt.</p> <p>Samlingslokalen består af ett större rum med två läktare, nämligen en åhörareläktare vid lokalens vestra ^{östra} sida och en läktare med talarestol vid ästra kortidan, hvilken sistnämnda läktare är afsedd för sångare och musikanter samt en vid lokalens ingång i vestra gaveln, delvis utanför gavelfasaden belägen förstuga, från hvilken en trappa af trä leder upp till åhörareläktaren.</p> <p>Lokalens ytimnehåll är i salen cirka 105 kvadratmeter och i hvardere läktaren cirka 40 kvadratmeter.</p> <p>Taket är i lokalens midtparti brutet med ett cirka 15 kvadratmeter stort ocht angulärt plan i midten och med fall åt alla fyra sidorna på sådant sätt som bifogade plan öfver läktaren utvisar.</p>	

Nummer.	Rapporten.	Beslutet och dagen därför.
	<p>Lokalens höjd är i mitten 6.5 meter och vid sidorna 5.5 meter. I läktarna, där golvet ligger i trappformiga afsatser är höjden vid läktarnas främre kant 2.8 meter och baklåt vid husets gafflar 2.25 meter.</p> <p>Förstugans yttre höjd är 7 kvadratmeter.</p> <p>Vid ingången till förstugan finnes två utåtgående dörrar af tillhörs 1.4 meters bredd. Vid samma ingång, mellan salen och förstugan finnes liksom två dörrar af samma bredd, hvilka emellertid är inrättade att öppnas såväl åt förstugan som in åt lokalen (s. k. balansdörrar).</p> <p>Ingången begagnas öfver till utgång.</p> <p>Trappan till ämbetsläktaren är af 1.15 meters bredd och är trappan skild från förstugan med en åt förstugan gående dörr af 0.8 meters bredd.</p> <p>Uppgång till den andra läktaren är medelst inbyggd trätrappa, från det s. k. kammerummet på sidant sät som skissen utvisar och är denna trappa af endast 0.65 meters bredd.</p> <p>Den i anmärkningen nämnda reservutgången, hvilken är den enda reservutgång från lokalen, leder, så som skissen utvisar öfver det s. k. kammerummet och öfver en för detta rum och vaktmästarekostaden gemensam mindre förstuga eller tambur ut på en vid ästra husgaf-</p>	

Nummer.	Rapporten.	Beslutet och dagen därför.
	<p>veln uppförd plattform med träräck samt vidare ned för en utmed husväggen befintlig, af 11 steg bestående 1.15 meter bred trätrappa med träräck å utsidan. Dörröppningen emellan lokalen och kammerummet är 1.05 meter bred och tillstänges med två mot hvarandra gående dörrar, hvilka emellertid är så inrättade, att de öppnas inåt lokalen. Dörröppningen emellan kammerummet och tamburen är en vanlig rumsdörr, 0.92 meter bred och öppnas utåt åt vänster från rummet räknat. Dörröppningen emellan tamburen och plattformen är 1.25 meter bred och tillslutes med två mot hvarandra gående dörrar, som öppnas utåt och af hvilka den vänstra kan fallas nästan in till väggen vid trappan.</p> <p>Lokalen är försedd med fjortan fönster däraf långväggen sex stycken af 3.6 meters höjd och 1.65 meters bredd samt två under vestra läktaren af 1.06 meters bredd och för vardera läktaren två fönster i gaffeln af 1.6 meters höjd och 1.1 meters bredd samt två sexkantiga mindre fönster å husets långväggar.</p> <p>Förstugan vid ingången är försedd med två fönster och det s. k. kammerummet liksom med två fönster.</p> <p>Belysningen sker till vidare med fotogenlampor med en kran i taket i salen midt med sex lampor, två lampor i taket i vardera läktaren,</p>	

Nummer.	Dagen, då målet eller ärendet första gången förekommit hos O. S. A.	Rapporten.	Beslutet och dagen därför.
---------	---	------------	----------------------------

tro lampor i taket under åhörarläk-
taren samt fyra vägglampor och två lam-
por vid talarens talen afvensam i förstugan
en vägglampe vid ytterdörrarna.

Platsen utanför utgångarna äro till-
räckligt upplyst af gatelykter.

Lokalen uppvärms af två medelstö-
ra jämkaminer, placerade en vid vardera
hörn mot ästra korridorerna.

För ventilation finnes anordnad en
galleriventil i taket såsom i skissen
öfver läktaren utvisas samt en fallbov
hålucka i taket öfver vardera läktaren.
Ventilationsanordningen synes visserligen
otillfredsställande, men användes lokalen
hufvudsakligen för kortare samman-
komster och kunna fönster vid förefal-
lande behof öppnas.

Sittplatserna äro anordnade medelst
lösa bänkar med ryggstöd, uppställda
i två rader tvärs öfver lokalen med
gångar vid väggarna och i midten. Med
hänsyn därtill äro lokalen ibland använ-
des för sådana sammankomster då bän-
karna måste undanfyllas, kunna fasta
sittplatser icke lämpligen anordnas i
salen.

Undertecknad för med tillstyrkan
af bifall till ansökanen vördsamt före-
slå:

att vid utgången läsvredet i ytter-
dörrarnas insida borttages;

Nummer.	Dagen, då målet eller ärendet första gången förekommit hos O. S. A.	Rapporten.	Beslutet och dagen därför.
---------	---	------------	----------------------------

att innerdörrarna, de förutnämnda ba-
lansdörrarna, göras endast uttågande;

att dörrar vid trappan till åhörarläktar-
ren, såsom tydligen hindrande vid läktarens
hastiga utrymnande, borttages och dörröpp-
ningen upptages till samma bredd som
trappan;

att vid reservutgången dörrarna emellan
lokalen och kammerummet endera göras
uttågande och förses med lösinnrättning
uten dörrred eller och under lokalens
användande för allmänna sammankom-
ster hållas uppplagna mot väggen och
fastgjorda;

att läsvredet i insidan af öfriga
dörrar vid reservutgången liksom
borttages och att alla dörrar till utgång-
arna innrättas så, att de gå upp vid
lindrigt tryck inifrån;

att utgångarna hållas fria från
föremål, som kunna hindra lokalens
hastiga utrymnande;

att vid utgången anbringas tyd-
ligt ansloz med ordet "utgång";

att i salen och kammerummet öf-
ver eller vid reservutgången anbringas
ansloz med "reservutgång";

att trappan från reservutgången till
marken förses med i väggen fastad
ledstäng och att trappan till åhörarläk-
taren förses ledstäng i begge sidor;
att med hänsyn till att huset är

Nummer.	Dagen, då målet eller ärendet första gången förekommit hos O. S. A.	Rapporten.	Beslutet och dagen därför.
		<p>af två högsta antalet personer och sittplatser i salen och i åhörarlåktaren tillhops sättes till 150, däraf 120 i salen och 30 i låktaren och att bänkrum placeras med minst 0.8 meters afstånd mellan ryggstolen samt att i salen en gång i midten af minst 1.5 meters bredd, vid långsidorna en gång af minst 0.6 meters bredd, vid vestra kortväggen en gång af minst 1 meters bredd och i låktaren tvås öfver i midten en gång af minst 1.5 meters bredd lämnas fria, hvaryänte bänkrum i låktaren fortsättes i golvbet;</p> <p>att anslag om antalet platser uppsättes i förstugan och i lämpligt ställe i salen;</p> <p>att tillträde till den östra låktaren, med hänsyn till den smala och obehöriga trappmedgången, icke lämnas annan än föreningens medlemmar eller medverkande och endast till ringa antal;</p> <p>att en vägglympan anbringas i trappan från åhörarlåktaren och att såväl det ofrånämnda kammiteriummet som tamburen vid reservutgången hållas tillräckligt upplysta;</p> <p>att anslag om förbud mot tobaksrökning anbringas i lätt synliga ställen i salen och i begge låktarna; samt</p> <p>att en nu befintlig och brukbar pyttspruta ständigt hållas, fylld med vatten, uppsluten i lätt tillgängligt</p>	

Nummer.	Dagen, då målet eller ärendet första gången förekommit hos O. S. A.	Rapporten.	Beslutet och dagen därför.
		<p>ställe ndera i salen eller i kammiteriummet och afprövas före hvarje sammankamets början</p> <p>Rag. Stockholm som ofvan</p> <p>C. B. A. J.</p> <p>Vid i Åkl.</p>	